

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Betreiber	[Name]	Südzucker AG		
Standort	[Bezeichnung]	Südzucker Werk Plattling		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dr.-Ludwig-Kayser-Str. 1	94447	Plattling
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Heizkraftwerk		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	1.1		1.1

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	16.12.2020	angekündigt [J/N]	N
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Berichte, Dokumente	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	01.08.1990, 27.06.1991, 09.09.2002, 13.12.2011	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]	X	Berichtspflichten, Emissionen	
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Unvollständige und fehlerhafte Parametrierung der Auswerteeinheit zur Emissionsmeseinrichtung am Kessel 1 bzw. 2 (Massenstromberechnung, Klassenzuordnung, Betriebsschwelle für Gasbetrieb, Emissionsrechnerzeit, Betriebszeit...)	Einstellungen ergänzen bzw. korrigieren vor nächster Dicksaftkampagne; Vorlage des aktualisierten Parametrierkonzepts; Nachweis der Erledigung durch Vorlage des externen Berichts zur Funktionsprüfung und	31.07.2021		
		31.08.2021		

	Kalibrierung im 2. Quartal 2021 (bei Dicksaftkampagne)			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL